

« ПЕТРУХИНО »

142273, Московская область, Серпуховской район, д. Петрухино, д.1, ИНН 50770222599,
почта: dpkpetruhino@yandex.ru, тел. 8-926-691-00-24

Исх.№ 5 от «13» апреля 2023г.

Генеральному директору
АО «Мособлгаз»
И.А. Баранову

Уважаемый Игорь Анатольевич!

В рамках реализации программы «социальной газификации» деревни Петрухино планируется строительство распределительной сети газопровода по землям СНТ «Петрухино» (далее СНТ). Нами было получено 29.12.2023г. на «WhatsApp» СНТ письмо без номера, по вопросу согласования прохождения трассы по землям СНТ (прилагается). По приложенному к письму «гидравлическому расчету газопровода среднего давления» у жителей СНТ возникли вопросы, направленные письмом исх.№2 от 23 января 2023г. (прилагается).

До настоящего времени ответ на наше письмо не получен.

В связи с тем, что 06 мая 2023г. будет проходить общее собрание членов СНТ, в повестку дня которого входит вопрос, связанный с газификацией деревни Петрухино, вынужден обратиться к Вам для получения ответа и доведения его до членов СНТ на собрании.

Возникшие вопросы по представленному «гидравлическому расчету газопровода среднего давления»:

1. В гидравлическом расчете показаны не все дома СНТ «Петрухино», подключённые на текущий момент к газу.

2. В текстовой части расчетной схемы указано, что расчет сделан для 127 жилых строений деревни Петрухино, при этом не указано уже существующее подключение посёлка «Гринвилл» (врезка произведена в нашу систему трубой диаметром 63 мм).

3. Не указано количество фактически принятых в расчёт жилых строений в СНТ «Петрухино» (как уже подключенных, так и перспективных), также подобные данные отсутствуют и по поселку «Гринвилл». При этом нагрузка всех потребителей ложится на одну уже проложенную трубу диаметром 110 мм и газовую подстанцию, установленную в СНТ «Петрухино».

4. В проекте договора безвозмездного пользования нашим земельным участком не в полном объёме отражены права СНТ «Петрухино» в части восстановления благоустройства земельного участка и требуется добавление пунктов в договор по данному вопросу.

По изложенным выше вопросам просим пояснить, как без учета уже подключённых потребителей производился гидравлический расчет. Не нарушит ли отсутствие данных, указанных в вышеприведённых вопросах, стабильное газоснабжение СНТ «Петрухино», деревни Петрухино и поселка «Гринвилл».

Так же непонятна причина необходимости подключения двух больших объектов к трубе среднего давления на территории СНТ «Петрухино», при наличии проложенной вдоль дороги (ведущей как раз в деревню «Петрухино») трубы DN 160 ПЭ высокого давления идущей к ШРП №452 напротив СНТ «Петрухино»?

Убедительно прошу Вас рассмотреть обращение жителей СНТ «Петрухино» и направить ответ до проведения общего собрания 06 мая 2023г.

Надеюсь на Ваше взаимопонимание.

С уважением,

Председатель СНТ «Петрухино»



Давыдов О.И.